

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MEUDON
au cours du mois de octobre 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MEUDON

7 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MEUDON au cours du mois de octobre 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	1,00	n/mL
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/mL
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/mL
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/mL
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/mL
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 7

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/mL
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/mL
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/mL
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/mL
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/mL
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	2,00	n/mL

Nombre d'analyses : 7

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,18	mg(Cl ₂)/L
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,08	mg(Cl ₂)/L
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,26	mg(Cl ₂)/L
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,12	mg(Cl ₂)/L
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,10	mg(Cl ₂)/L
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,14	mg(Cl ₂)/L
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,18	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 7

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,27	mg(Cl ₂)/L
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,18	mg(Cl ₂)/L
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,32	mg(Cl ₂)/L
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,18	mg(Cl ₂)/L
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,17	mg(Cl ₂)/L
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,19	mg(Cl ₂)/L
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,25	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 7

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	25,00	µg/L
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	24,00	µg/L
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	24,00	µg/L
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	27,00	µg/L
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	24,00	µg/L
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	28,00	µg/L
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	27,00	µg/L

Nombre d'analyses : 7

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	mg/L
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	mg/L
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	mg/L
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	mg/L
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	mg/L
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 7

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,75	unité pH
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,40	unité pH
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,73	unité pH
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,30	unité pH
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	7,70	unité pH
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	7,60	unité pH
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,61	unité pH
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,60	unité pH
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,64	unité pH
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,70	unité pH
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	7,67	unité pH
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	7,80	unité pH
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	7,64	unité pH
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	7,30	unité pH

Nombre d'analyses : 14

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	494,00	µS/cm
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	474,00	µS/cm
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	476,00	µS/cm
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	448,00	µS/cm
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	449,00	µS/cm
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	481,00	µS/cm
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	464,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 7

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	16,90	°C
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	16,70	°C
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	16,80	°C
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	16,50	°C
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	16,00	°C
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	16,00	°C
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	15,00	°C

Nombre d'analyses : 7

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,71	NFU
03/10/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,19	NFU
03/10/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,17	NFU
16/10/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,19	NFU
16/10/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,18	NFU
29/10/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,14	NFU
29/10/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,12	NFU
Nombre d'analyses : 7				