

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MEUDON
au cours du mois de décembre 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MEUDON

9 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MEUDON au cours du mois de décembre 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 9				

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	2,00	n/mL
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/mL
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	4,00	n/mL
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	2,00	n/mL
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	5,00	n/mL
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	52,00	n/mL
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/mL
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/mL
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/mL
Nombre d'analyses : 9				

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/mL
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/mL
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	2,00	n/mL
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	4,00	n/mL
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	2,00	n/mL
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/mL
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/mL
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	3,00	n/mL
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/mL
Nombre d'analyses : 9				

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,15	mg(Cl ₂)/L
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,10	mg(Cl ₂)/L
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,19	mg(Cl ₂)/L
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,22	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,18	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,16	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,16	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,22	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,10	mg(Cl ₂)/L
Nombre d'analyses : 9				

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,30	mg(Cl ₂)/L
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,22	mg(Cl ₂)/L
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,32	mg(Cl ₂)/L
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,29	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,25	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,24	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,25	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,36	mg(Cl ₂)/L
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,29	mg(Cl ₂)/L
Nombre d'analyses : 9				

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	27,00	µg/L
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	18,00	µg/L
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	28,00	µg/L
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	26,00	µg/L
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	37,00	µg/L
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	35,00	µg/L
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	36,00	µg/L
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	36,00	µg/L
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	35,00	µg/L
Nombre d'analyses : 9				

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	mg/L
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	mg/L
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	mg/L
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	mg/L
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	mg/L
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	mg/L
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	mg/L
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	mg/L
Nombre d'analyses : 9				

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,72	unité pH
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,70	unité pH
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,80	unité pH
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,70	unité pH
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,71	unité pH
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,60	unité pH
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,70	unité pH
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,60	unité pH
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,65	unité pH
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,90	unité pH
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	7,67	unité pH
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	8,00	unité pH
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,67	unité pH
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,90	unité pH
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	7,68	unité pH
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	8,00	unité pH
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	7,59	unité pH
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	7,90	unité pH
Nombre d'analyses : 18				

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	506,00	µS/cm
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	508,00	µS/cm
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	506,00	µS/cm
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	506,00	µS/cm
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	531,00	µS/cm
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	531,00	µS/cm
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	519,00	µS/cm
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	529,00	µS/cm
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	576,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 9				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	9,60	°C
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	13,40	°C
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	9,30	°C
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	12,70	°C
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	12,00	°C
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	12,00	°C
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	16,00	°C
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	10,20	°C
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	11,00	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/12/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,14	NFU
02/12/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,18	NFU
02/12/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	NFU
02/12/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,11	NFU
09/12/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
09/12/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	NFU
09/12/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,25	NFU
09/12/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,23	NFU
09/12/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,15	NFU
Nombre d'analyses : 9				