



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MEUDON
au cours du mois de janvier 2025**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MEUDON

7 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MEUDON au cours du mois de janvier 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/mL
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/mL
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	56,00	n/mL
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/mL
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/mL
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	31,00	n/mL
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 7

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/mL
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/mL
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	34,00	n/mL
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/mL
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	1,00	n/mL
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	11,00	n/mL
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 7

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,25	mg(Cl ₂)/L
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,14	mg(Cl ₂)/L
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,28	mg(Cl ₂)/L
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,32	mg(Cl ₂)/L
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,20	mg(Cl ₂)/L
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,18	mg(Cl ₂)/L
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,30	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 7

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,32	mg(Cl ₂)/L
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,21	mg(Cl ₂)/L
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,30	mg(Cl ₂)/L
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,40	mg(Cl ₂)/L
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,23	mg(Cl ₂)/L
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,21	mg(Cl ₂)/L
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,40	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 7

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	26,00	µg/L
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	29,00	µg/L
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	20,00	µg/L
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	34,00	µg/L
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	40,00	µg/L
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	37,00	µg/L
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	36,00	µg/L

Nombre d'analyses : 7

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	mg/L
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	mg/L
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	mg/L
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	mg/L
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	mg/L
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	mg/L
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 7

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,60	unité pH
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,80	unité pH
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,70	unité pH
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,75	unité pH
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	7,85	unité pH
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	7,50	unité pH
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	7,40	unité pH
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	7,73	unité pH
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,71	unité pH
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,60	unité pH
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	7,63	unité pH
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	7,70	unité pH
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,69	unité pH
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,40	unité pH

Nombre d'analyses : 14

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	515,00	µS/cm
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	511,00	µS/cm
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	521,00	µS/cm
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	504,00	µS/cm
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	493,00	µS/cm
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	555,00	µS/cm
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	556,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 7

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	9,00	°C
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	8,00	°C
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	8,20	°C
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	9,00	°C
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	8,20	°C
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	13,20	°C
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	13,00	°C

Nombre d'analyses : 7

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,31	NFU
09/01/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	NFU
09/01/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	NFU
09/01/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,16	NFU
14/01/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	NFU
30/01/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	NFU
30/01/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	NFU
Nombre d'analyses : 7				